



Magyar Telekom Nyrt.  
Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület  
Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési osztály Észak-kelet  
Cím: 3525 Miskolc Régiópost u. 9; Postacím: 3525 Miskolc Régiópost u. 9  
Telefon:06-46-521-758 Fax:06-46-348-648

Durbák Beatrix  
Miskolc  
Iglói utca 54.  
3519

Ügyiratszám: 72311712/2018  
Ügyintéző:Laczkó István  
Telefon:06-30-9555-157  
Telefax:06-46-348-648  
E-mail cím:laczko.istvan@telekom.hu  
Melléklet: pld.terv

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Bekecs, csapadékvíz rendezés.

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóságához benyújtott D-8/2017-429532551 tervszámú, ..... rajzszámú terveit a Társaság 2018. 01hó 23-án megkapta. Megállapítást nyert, hogy

**a tervezett létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti a Társaság üzemeltetésében álló, meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatot.**

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

**Közműkezelői hozzájárulást megadja.**

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírások betartása szükséges:

### I. Általános előírások



Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek), egyéb hálózati elemek védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályától (cím 3525 Miskolc Régiposta u. 9. Telefon: 06-30-9555-157 Fax: 06-46-348-648) e-mail: laczko.istvan@telekom.hu A megrendelőn fel kell tüntetni a Közműkezelői nyilatkozat ügyiratszámát! Az ügyirat számot a tárgyi építési munkával kapcsolatos eljárásokra (munkaterület átadás, műszaki átadás, forgalombahelyezési eljárás) szóló meghívókon is fel kell tüntetni.

A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 méter hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek. A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaal kell feltárni a Társaság létesítményét.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni. A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság üzemeltetésében lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni, legalább 10 méterenként, feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval, vagy egyéb módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani. Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Társaság üzemeltetésében lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Társaság végezhet. Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámaán: 06-80/23-13-13. A Társaság üzemeltetésében álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik. A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály részvételével, mely eljáráson be kell mutatni a földalatti létesítmények sérülés mentességét.

## II. Tervspecifikus (a konkrét tervre vonatkozó) előírások

### II/1. Víz, szennyvíz és gázvezeték (csővezeték)

A távközlési földkábel és a gázvezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén, minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük. (víznél 0,5 m). Vízvezeték/gázvezeték nyomvonala a Társaság



üzemeltetésében álló alépítmény fölé nem kerülhet, csak keresztezheti azt. A távközlési oszlopok 1-1 m-es körzetében földmunka (árok és munkagödör nyitás céljából) nem végezhető.


A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén, a keresztezési pontokon földkabelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni. A Társaság üzemeltetésében álló alépítmény, aknák és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények, aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.

A kivitelezés megkezdése előtt nyomvonalkitűzést kell megrendelni szakfelügyelet keretén belül. Kábeleink fölött a takarási mélység nem változhat. A keresztezések helyein takarási engedélyt kell kérni, ennek elmulasztása esetén a munka műszaki átadás -átvételi eljárásához nem áll módunkban hozzájárulni. A távközlési oszlopok környezetében gépi földmunka nem végezhető, oszlopok mederben nem kerülhet. Amennyiben a távközlési hálózat megóvása szükséges, úgy védelmi kiváltási tervet kell megrendelni a beruházás terhére.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: (1 év)

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, új engedélyezési eljárást kell indítani.

Miskolc, 2018. január hó 24-én

  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési osztály Észak-kelet  
3543 Miskolc, Hegyutas út 1. sz. ép.  
EGYÜTT. VELED

Hatrágyi Bertalan h.

Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési osztály Észak-kelet  
Magyar Telekom Nyrt.

